

Rapportnummer 13.00538
Datum keuring 18 juni 2013
Datum rapport 25 juni 2013
Aanvrager TK Kunststofpuien BV
Hornweg 171
1432 GH Aalsmeer

SKG

bezoekadres
Nieuwe Kanaal 9F
6709 PA Wageningen

postadres
Postbus 362
6700 AJ Wageningen

T 0317 - 421 720
F 0317 - 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl



Betreft Rapportage van een proefkastkeuring van een door TK
Kunststofpuien BV geproduceerd kunststof draaivalraam
met dubbele dichting met afmetingen van 1175 x 1190 mm.

Inspecteur F.H.G. Reintjes

Keurmeester K. de Wolf

Conclusie Het gevelement van TK Kunststofpuien BV levert prestaties m.b.t.
de:

| | | |
|--|------|----|
| Luchtdoorlatendheid tot een toetsingsdruk van..... | 650 | Pa |
| Waterdichtheid tot een toetsingsdruk van..... | 650 | Pa |
| Stijfheid tot een toetsingsdruk | nvt | Pa |
| Sterkte tot een toetsingsdruk van | 2700 | Pa |